



SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER AUF DER BAUSTELLE EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN!
 ABWEICHUNGEN DER GEPRÜFTEN MASSE VON DEN AUSFÜHRUNGSPÄNEN SIND DER BAULEITUNG MITZUTEILEN.
 DIESER PLAN GILT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DER GEPRÜFTEN STATISCHEN BERECHNUNG!

ALLE HÖHEN BEZIEHEN SICH, WENN NICHT ANDERS ANGEZEIGT, AUF OK FFB.

	STB.-Bauteile; C25/30
	Aussenwand EG Poroton T10 Fstkl. 8 Rohdichte 0,9, Festigkeit $f_k=2,3\text{MN/mm}^2$
	Innenwände EG sowie Aussen- + Innenwände OG HLZ Plan T, Festkl. 12 Rohdichte 0,9, Festigkeit $f_k=4,7\text{ MN/mm}^2$

△	ÄNDERUNGSINDEX	DATUM
---	----------------	-------

BAUVORHABEN:

BAUHERR:

GEGENSTAND:
**GRUNDRISSAUSSCHNITT
 HEIMKINO**



PROJEKTNUMMER:	G06/17 M	D05
DATUM:	07.09.2018	
GEZEICHNET:	JM / GO	
PLANSTAND:	AUSFÜHRUNG	
Index:	-	
M = 1:25		